

## 2021) 건축물에너지평가사 2. 건축환경계획 1차 정오표[2022.6.20]

## ■ 2. 열환경계획

페이지	항 목	오	정
186	예제문제 02 해설 수정	<p>2. • 점B는 <u>변함이 없으며</u>, 점B의 급탕, 조명, 환기 등에 의한 에너지 사용량은 단열성능에 영향을 받지 <u>않는다</u>.</p> <p>• AB선분의 기울기는 감소하며, 단열성능개선에 따라 난방부하 <u>감소로</u> 난방에너지 사용량이 줄어든다.</p>	<p>2. • 점B는 <u>왼쪽으로 이동한다</u>. 점B의 급탕, 조명, 환기 등에 의한 에너지 사용량은 단열성능에 영향을 받지 <u>않지만</u>, 단열성능향상에 따라 난방개시온도는 <u>낮아진다</u>.</p> <p>• AB선분의 기울기는 감소하며, 단열성능개선에 따라 난방부하 감소로 <u>외기온이 낮아질수록</u> 난방에너지 사용량이 줄어든다.</p>