

해당 페이지	정 오 표 (파랑색 글씨-수정된 부분)
2-29페이지 우측문제 1·2 [해설]	해 ④ 균형점 온도(Balance Point Temperature)란 건물의 열획득과 열손실이 균형을 이룰 때의 외기온도로 난방개시온도라고도 한다. 따라서 10℃가 균형점 온도이다.