

2020) 건축설비기사 4주완성 2차 정오표[2020.9.1]

[5과목. 건축설비관계법규]

799페이지 ㉔ 소방대상물의 안전관리 1. - 1)표

한솔아카데미 

구 분	소방안전관리 대상 특정소방대상물	제 외
특급 소방안전관 리대상물	㉑ 50층 이상(지하층은 제외)이거나 지상으로부터 높이가 200m 이상인 아파트 ㉒ 30층 이상(지하층을 포함)이거나 지상으로부터 높이가 120m 이상인 특정소방대상물(아파트는 제외함) ㉓ ㉒에 해당하지 않는 연면적이 200,000m ² 이상인 것(아파트는 제외함)	동·식물원, 철강 등 불연성 물품을 저장·취급하는 창고, 위험물제조소등, 지하구를 제외
1급 소방안전관 리대상물	㉑ 30층 이상(지하층은 제외함)이거나 지상으로부터 높이가 120m 이상인 아파트 ㉒ 연면적 15,000m ² 이상인 것(아파트는 제외함) ㉓ ㉒에 해당하지 않는 층수가 11층 이상인 것(아파트는 제외함) ㉔ 가연성가스를 1,000톤 이상 저장·취급하는 시설	동·식물원, 철강 등 불연성 물품을 저장·취급하는 창고, 위험물제조소등, 지하구를 제외
2급 소방안전관 리대상물	㉑ 옥내소화전, 스프링클러설비·간이스프링클러설비 또는 물분무등소화설비(호스릴 방식만을 설치한 경우를 제외)를 설치한 것 ㉒ 가스제조설비를 갖추고 도시가스사업허가를 받아야 하는 시설 또는 가연성가스를 100톤 이상 1,000톤 미만 저장·취급하는 시설 ㉓ 지하구 ㉔ 주택관리업자 등에 의한 의무관리대상인 공동주택 ㉕ 문화재보호법에 따라 국보 또는 보물로 지정된 목조건축물	특급, 1급 소방안전관리대상물에 해당되는 경우 제외
3급 소방안전관 리대상물	자동화재탐지설비를 설치한 것	위 1~3에 해당되는 경우 제외

페이지	항 목	오	정
706	1) 방화구획의 기준 표 내용 수정	건축물의 규모	구 획 기 준
		10층 이하의 층	바닥면적 1,000m ² (3,000m ²) 이내마다 구획
		지상층, 지하층	매층마다 구획(면적에 무관)
		11층 이상의 층	실내마감이 불연재료의 경우 바닥면적 500m ² (1,500m ²) 이내마다 구획 실내마감이 불연재료가 아닌 경우 바닥면적 200m ² (600m ²) 이내마다 구획
		* () 안의 면적은 스프링클러 등의 자동식 소화설비를 설치한 경우임.	
		필로티의 부분을 주차장으로 사용하는 경우 그 부분은 건축물의 다른 부분과 구획할 것	
777	1. 목적 수정	이 법은 화재와 재난·재해, 그 밖의 위급한 상황으로부터 국민의 생명·신체 및 재산을 보호하기 위하여 소방시설 등의 설치·유지 및 소방대상물의 안전관리에 관하여 필요한 사항을 정함으로써 공공의 안전과 복리 증진에 이바지함을 목적으로 한다.	이 법은 화재와 재난·재해, 그 밖의 위급한 상황으로부터 국민의 생명·신체 및 재산을 보호하기 위하여 화재의 예방 및 안전관리에 관한 국가와 지방자치단체의 책무와 소방시설등의 설치·유지 및 소방대상물의 안전관리에 관하여 필요한 사항을 정함으로써 공공의 안전과 복리 증진에 이바지함을 목적으로 한다.
과년도 345	65번 문제 수정	3상 Y결선에서 선간전압이 220[V]인 3상 교류의 상전압은?	3상 Y결선에서 선간전압이 220[V]인 3상 교류의 상전압은?
348	77번 해설 수정	$N = 37.5 = 38$ 개	$N = 48$ 개